

11. По результатам выездной проверки установлено:

№ пун-кта	Выявленные нарушения требований пожарной безопасности, их характер	Положения (нормативных) правовых актов, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
1.	Не организованы работы по ремонту средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. При включении системы автоматической пожарной сигнализации, извещение об условленном пожаре не прошло в подразделение пожарной охраны. Устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).	<i>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. (далее ППР в РФ), п. 54</i>
2.	На противопожарной двери помещения склада кухни, отсутствует устройство для самозакрывания. Устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).	<i>ППР в РФ п. 24.</i>
3.	На противопожарной двери помещения склада прачечной, отсутствует устройство для самозакрывания. Устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).	<i>ППР в РФ п. 24.</i>

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра в рамках контрольно (надзорного) мероприятия

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник отделения административной практики
ОНД и ПР по г. Ульяновску УНД и ПР ГУ МЧС
России по Ульяновской области
Гаранин С.Н.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего документарную проверку)



Гаранин Сергей Николаевич, государственный инспектор города Ульяновска по пожарному надзору т. (8422) 41-03-70, ogpn-73@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления) *Взносом с актом проверки 09.12.2022 13.00.*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале